

Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение
«Детский сад № 7» Изобильненского
городского округа Ставропольского края
(МБДОУ «Детский сад № 7» ИГОСК)
г. Изобильный, улица Суворова, 30 «а»
356141, тел.(факс): (86545) 4-11-61
E-mail: izodou7@mail.ru
исх. №74 «06» сентября 2019г.

Заместителю руководителя
Кавказского управления Ростехнадзора
М.И. Джанибекову

заведующего МБДОУ
«Детский сад №7» ИГОСК
Васильченко Елены Васильевны

О результатах исполнения
Предписания от 09 июля 2019г № 2899-Р-ВП-А/1.7

Уважаемый Марат Иссаевич!

Сообщаю Вам Предписание от 09 июля 2019г № 2899-Р-ВП-А/1.7 в
отношении МБДОУ «Детский сад №7» ИГОСК выполнено в полном объеме.

Заведующий МБДОУ
«Детский сад №7» ИГОСК



Е.В. Васильченко

Отчет о выполнении Предписание от 09 июля 2019г № 2899-Р-ВП-А/1.7

Содержание нарушения	Принятые меры по устранению
1. Не утвержден руководителем перечень должностей и профессий электротехнического и электротехнологического персонала, которым необходимо иметь соответствующую группу по электробезопасности	Выполнено. Приказ от 28 августа 2019г. №101-ОД «Об утверждении перечня должностей и профессий электротехнического и электротехнологического персонала, которым необходимо иметь соответствующую группу по электробезопасности»
2. Приказ от 09.01.2019 г. № 23-ОД о назначении ответственного за электрохозяйство не соответствует требованиям Правил	Выполнено, приведено в соответствие с Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей: Приказ от 28 августа 2019г. №99-ОД «О назначении ответственного за электрохозяйство»
3. Не разработаны мероприятия по безопасности труда со сторонними организациями (ЭТЛ, наладочными, строительно-ремонтными и т.д.), учитывающие взаимодействие строительно-монтажного и эксплуатационного персонала	Выполнено, разработаны и утверждены мероприятия по безопасности труда со сторонними организациями, учитывающие взаимодействие строительно-монтажного и эксплуатационного персонала: Приказ от 28 августа 2019г. №103-ОД
4. Отсутствует журнал инструктажа установленной формы для проведения инструктажей по безопасности труда с командированным персоналом	Выполнено, оформлен в соответствии с п.46.4 Правил по ОТ при эксплуатации электроустановок: Приказ от 28 августа 2019г. №103-ОД
5. Не проведены очередные лабораторные испытания электрооборудования сети наружного освещения территории детского сада	Выполнено, Технический отчет испытания №58 от 20.08.2019г.
6. Отсутствует распоряжение руководителя о порядке хранения и выдаче ключей от ЩО.	Выполнено, определен порядок: Приказ от 28 августа 2019г. №102-ОД «О порядке хранения и выдачи ключей от электроустановок»
7. Отсутствует комплект электрозащитных средств в требуемом объеме	Выполнено, обеспечено в соответствии Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей
8. Отсутствует журнал учета и содержания средств защиты	Выполнено, оформлен в соответствии с п.1.4.2; Приложении 1 Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках: Приказ от 28 августа 2019г. №103-ОД
9. Отсутствует журнал дефектов и неполадок на электрооборудовании	Выполнено, оформлен в соответствии с п.1.8.9 Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей: Приказ от 28 августа 2019г. №103-ОД
10. Вышедшие из строя люминесцентные лампы не вывозятся для уничтожения и	Выполнено, заключен договор №311П от 15 августа 2019 года с ООО «Эколог»

дезактивации в отведенные для этого места	
11. Отсутствует инструкция по предотвращению и ликвидации аварий	Выполнено, разработана и утверждена в соответствии с п.1.8.9 Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей: Инструкция по предотвращению и ликвидации аварий электроустановок: Приказ от 28 августа 2019г. №103-ОД
12. Отсутствует перечень работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации	Выполнено, разработан и утвержден в соответствии с п.1.8.9 Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей: Перечень работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации: Приказ от 28 августа 2019г. №103-ОД

Заведующий МБДОУ
«Детский сад №7» ИГОСК



Е.В. Васильченко