

Информация
о контрольных мероприятиях
в МБДОУ «Детский сад №7» ИГОСК за 2020 год

№ п /п	Наименование органа	Тема контроля	Период проведени я контрольн ого мероприят ия	Выявленные нарушения	Мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия
1	Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ставропольскому краю ТО Управления Роспотребнадзор а по СК В Изобильненском районе	Соблюдение обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальным и правовыми актами внеплановая проверка		Предписания об устранении выявленных нарушений санитарных правил №19 от 28.02.2019г. Обеспечить исполнения вышеуказанных мероприятий в срок - 01.08.2020 г.	Предписание выполнено: Информация о выполнении предписания №19 от 28.02.2019г. Направлена в ТО Роспотребнадзор по СК в Изобильненском районе Заместителю главного государственного санитарного врача по Изобильненскому, Новоалександровскому, Красногвардейскому, труновскому району И.В. Ковальчук исх. №64 от «23» июля 2020г.
				1) в раздевальных (или в отдельных помещениях) предусмотреть условия для просушивания верхней одежды детей на 1-м этаже во 2-й младшей группе №3, в 1-й младшей группе №1, в средней группе №4, на 2-м этаже в старшей группе №5, в подготовительной группе №8;	1. Выполнено: в МБДОУ «Детский сад №7» ИГОСК в раздевальных групп № 1, 3, 4, 5, 8 созданы условия для просушивания верхней одежды детей. Приложение 1: фотоотчет на двух листах.

			<p>2) на пищеблоке в месте присоединения каждой производственной ванны к канализации должен быть воздушный разрыв не менее 20 мм от верха приемной воронки, которую устраивают выше сифонных устройств.</p> <p>Обеспечить исполнения вышеуказанных мероприятий в срок - 01.08.2020 г.</p>	<p>2. Выполнено: в пищеблоке МБДОУ «Детский сад №7» ИГОСК выполнено устройство воздушного разрыва не менее 20 мм от верха приемной воронки в местах присоединения производственных ванн к канализации.</p> <p>Приложение 2: фотоотчет; Приложение 3: Акт о приемке выполненных работ (Раздел 2. Пищеблок. Канализация) от 18 декабря 2019г.</p>
8	<p>Отделение надзорной деятельности и ПР УНД и ПР ГУ МЧС России по СК (по Изобильненском у городскому округу и Труновскому району)</p>	<p>Выполнение Предписания ОНД УНД и ПР ГУ МЧС России по СК от 18 декабря 2019г №138/1/83 Внеплановая проверка</p>	<p>Предписание ОНД УНД и ПР ГУ МЧС России по СК от 18 декабря 2019г №138/1/83 «Об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара» Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности 15.06.2020</p>	<p>1. Выполнено: Предписание выполнено в полном объеме: Информация о выполнении предписания №138/1/83 от 18 декабря 2019г. Направлена: Начальнику ОНД и ПР УН и ПР ГУ МЧС России по СК (по Изобильненскому и Труновскому районам) капитану внутренней службы Адамян Е.В. исх. №52 от «15» июня 2020г.</p>
			<p>Пункт нормативно-правового акта РФ, требования которого нарушены Правила Противопожарного режима №390 п.24:</p> <p>Руководителю организации обеспечить содержание наружных пожарных лестниц в исправном состоянии</p>	<p>Испытательная пожарная лаборатория СГО СКО ВДПО, 355041, г. Ставрополь, ул. Балахонова, д.30:</p> <p>1. Протокол испытания несущих элементов стационарных лестниц и ограждения кровли от 05.06.2020г:</p> <p>Выводы по результатам осмотра и испытаний конструкций: При испытаниях нагружением в соответствии с требованиями по несущей способности (прочности и жесткости) ГОСТ Р 53254-2009 несущие элементы выдержали рабочие контрольные нагрузки. (копия прилагается)</p>

Заведующий МБДОУ «Детский сад №7» ИГОСК
МП



Е.В. Васильченко