

Информация
о контрольных мероприятиях
в МБДОУ «Детский сад №7» ИГОСК за 2022 год

№ п /п	Наименование органа	Тема контроля	Период проведения контрольного мероприятия	Выявленные нарушения	Мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия
1	Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Изобильненскому городскому округу и Труновскому муниципальному округу УНД и ПР ГУ МЧС России по Ставропольскому краю	Соблюдение контролируемым и лицами обязательных требований, установленных нормативными правовыми актами: -Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; -Федеральный закон от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности»;	С 07.11.2022 года по 18.11.2022 года	Предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований от 18.11.2022г № 26-006-2022/0114/1 1. Обеспечить на объекте защиты наличие указателей направления движения к источникам противопожарного водоснабжения (противопожарный водоем) со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения. 2. Установить двери в помещения пищеблока с требуемым пределом огнестойкости не менее EI 30. 3. Обеспечить наличие на объекте защиты отсутствует проектной и технической (исполнительной) документации на систему АУПС и СОУЭ на здание МБДОУ «Детский сад № 7» ИГОСК. 4. Не допускать размещение приборов	Срок устранения выявленных нарушений обязательных требований по предписанию от 18.11.2022г № 26-006-2022/0114/1 — 18.08.2023г. Направлена служебная записка на имя начальника отдела образования администрации Изобильненского городского округа о выделении дополнительных финансовых средств на устранение выявленных нарушений требований пожарной безопасности исх. №23 от «27» февраля 2023г. В целях устранения выявленных нарушений направлены запросы на коммерческие предложения: - на выполнение услуг по оформлению проектной и технической (исполнительной) документации на систему АУПС и СОУЭ на здание МБДОУ «Детский

		<p>-Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479 206 утверждения Правил противопожарно го режима В Российской Федерации», согласно ежегодного плана проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий ОНД и ПР по Изобильненском у городскому округу и Труновскому муниципальному округу УНД и ПР ГУ МЧС России по Ставропольском у краю на 2022 год.</p>	<p>приемно-контрольного и приборов управления, в помещениях с круглосуточным пребыванием дежурного персонала в здании (установлены в коридоре 1-го этажа), а также обеспечить их защиту от несанкционированного доступа посторонних лиц.</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Обеспечить наличие над эвакуационными выходами из музыкального зала ведущих в безопасную зону, световым табло «Выход» 6. Обеспечить уровень звука в коридоре 1-го и 2-го этажа в соответствии с требованиями не менее 75 дБА, фактически (от 71 до 73 дБА) 7. Обеспечить работоспособность внутреннего противопожарного водопровода. 8. Обеспечить проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки) металлических конструкций кровли здания с составлением акта (протокола) проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки) 9. Обеспечить пространство за подвешным потолком дымовыми пожарными извещателями (отсутствуют). 	<p>сад № 7» ИГОСК. - на выполнение услуг (работ) по установке двери в помещении пищеблока с требуемым пределом огнестойкости не менее EI 30. исх.№8 от 24.01.2023, исх. №9 от 26.01.2023.</p>
--	--	---	--	--

Заведующий МБДОУ «Детский сад №7» ИГОСК
МП



С.В. Васильченко

Е.В. Васильченко