

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №7» Изобильненского городского округа Ставропольского края (МБДОУ «Детский сад №7» ИГОСК) г. Изобильный, улица Суворова, 30 «а» 356141, тел.(факс): (86545) 4-11-61
E-mail: izodou7@mail.ru
исх. №41 «30» марта 2018г.

Начальнику ОНД и ПР УН и ПР ГУ МЧС России по СК (по Изобильненскому и Труновскому районам) капитану внутренней службы
Адамян Е.В.

заведующей МБДОУ «Детский сад №7» ИГОСК
Васильченко Елены Васильевны

Информация о выполнении предписания №71/1/38

Довожу до Вашего сведения по результатам исполнения Предписания от 14.12.2017г №71/1/38 «Об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара» в МБДОУ «Детский сад № 7» ИГОСК выполнены следующие мероприятия:

№п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности	Пункт нормативно-правового акта РФ, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1	Ковры, ковровые дорожки и другие покрытия полов на объектах защиты с массовым пребыванием людей и на путях эвакуации закрепить надежно к полу (группы)	Правила Противопожарного режима №390 п.39	04/02/2018	Выполнено
2	Руководителю организации обеспечить содержание наружных пожарных лестниц в исправном состоянии	Правила Противопожарного режима №390 п.24	04/02/2018	Заведующей Васильченко Е.В. Направлены служебные записки на имя начальника отдела образования администрации Изобильненского городского округа исх. №7 от «23»

				января 2018г., исх. №40 от «22» марта 2018г. О выделении дополнительных финансовых средств на устранение выявленных нарушений требований пожарной безопасности (копии прилагаются).
--	--	--	--	---

Заведующий МБДОУ
«Детский сад №7» ИГОСК

Е.В. Васильченко