



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ставропольскому краю  
355000 г. Ставрополь ул. 8 Марта 164 тел. ОД (88652)24-52-26

Отделение надзорной деятельности УНД и ПР ГУ МЧС России по СК(по Изобильненскому району)  
г. Изобильный ул. Промышленная, 116. тел. 8(86545) 2-77-13, факс 8(86545) 2-77-13  
телефон доверия Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю 8(8652) 39-99-99,  
Южный региональный центр МЧС России 8(863) 240-66-10

Предписание № 71 / 1 / 38

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному казенному дошкольному образовательному учреждению  
«Детский сад № 7»

во исполнение распоряжения № 71 от «30» ноября 2017 г. начальника ОНД и ПР УНД и ПР ГУ МЧС России по СК (по Изобильненскому и Труновскому районам) капитана внутренней службы Адамян Евгения Владимировича с 12 часов 00 минут по 13 часов 00 минут 12 декабря 2017 года с 11 часов 00 минут до 12 часов 00 минут 14 декабря 2017 года была проведена плановая выездная проверка Государственным инспектором Изобильненского и Труновского районов по пожарному надзору – старшим дознавателем ОНД и ПР УНД и ПР ГУ МЧС России по СК(по Изобильненскому и Труновскому районам) старшим лейтенантом внутренней службы Герман Виктором Владимировичем Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 7», расположенного по адресу: Ставропольский край, Изобильненский район, г. Изобильный, ул. Суворова 30 А, ОГРН 1142651030763.

Совместно с: Заведующей МКДОУ ИМРСК «Детский сад № 7» Васильченко Еленой Васильевной.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения.	Пункт (абзац пункта) нормативного, правового акта РФ, и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого нарушены.	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности.	Отметка о выполнении (указываться только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Ковры, ковровые дорожки и другие покрытия полов на объектах защиты с массовым пребыванием людей и на путях эвакуации закрепить надежно к полу. (группы).	Правила противопожарного режима № 390 п. 39.	02.04.18.	
2.	Руководителю организации обеспечить содержание наружных пожарных лестниц в исправном состоянии.	Правила противопожарного режима в РФ № 390 п. 24.	02.04.18.	

