



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ставропольскому краю
355000 г. Ставрополь ул. 8 Марта 164 тел. ОД (88652)24-52-26

Отделение надзорной деятельности и ПР УНД и ПР ГУ МЧС России по СК (по Изобильненскому городскому округу и Труновскому району)

г. Изобильный ул. Промышленная, 116. тел. 8(86545) 2-77-13, факс 8(86545) 2-77-13
телефон доверия Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю 8(8652) 39-99-99.

Предписание № 8 / 1 / 9

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению
«Детский сад № 7»
Изобильненского городского округа Ставропольского края

во исполнение распоряжения № 8 от «04» февраля 2019 г. главного государственного инспектора Изобильненского городского округа и Труновского района по пожарному надзору - начальника ОНД и ПР УНД и ПР ГУ МЧС России по СК (по Изобильненскому городскому округу и Труновскому району) капитана вн. службы Адамян Е.В. с 10 часов 00 минут по 12 часов 30 минут 12 февраля 2019 года была проведена плановая выездная проверка Государственным инспектором Изобильненского городского округа и Труновского района по пожарному надзору – старший дознаватель ОНД и ПР УНД и ПР ГУ МЧС России по СК (по Изобильненскому городскому округу и Труновскому району) старшим лейтенантом внутренней службы Герман В.В., Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 7» Изобильненского городского округа Ставропольского края, расположенного по адресу: Ставропольский край, Изобильненский район, г. Изобильный ул. Суворова 30 А, ОГРН 1142651030763.
Совместно с Заведующей МБДОУ «Детский сад № 7» ИГО СК Васильченко Еленой Васильевной.

- В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения.	Пункт (абзац пункта) нормативного, правового акта РФ, и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого нарушены.	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности.	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Руководителю организации обеспечить содержание наружных пожарных лестниц в исправном состоянии.	Правила противопожарного режима № 390 п. 24.	02.12.19	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

Проверку выполнения предписаний по устранению нарушений требований пожарной безопасности планируется провести в рамках внепланового мероприятия по надзору в г. Ставрополе 2019 года.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор Изобильненского городского округа и Труновского района Ставропольского края по пожарному надзору – старший дознаватель ОНД УНД и ПР ГУ МЧС России по СК (по Изобильненскому городскому округу и Труновскому району) старший лейтенант вн. службы Герман В.В.

должность, фамилия, инициалы государственного инспектора)



"12" февраля 2019 г.

Предписание для исполнения получил (а):

Заведующей МБДОУ «Детский сад № 7» ИГО СК Васильченко Елена Васильевна

(подпись)

(должность, фамилия, инициалы)

"12" февраля 2019 г.

№ п/п	Содержание предписания	Срок исполнения предписания	Исполнено ли предписание	Подпись ответственного лица
1	Руководителю организации обеспечить соблюдение требований пожарной безопасности в соответствии с требованиями пожарной безопасности.	02.02.19	Правильно исполнено	П.В.