



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)**

КАВКАЗСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

П Р Е Д П И С А Н И Е

**органа государственного контроля (надзора), юридического лица
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 7»
Изобильненского городского округа Ставропольского края,
ИНН 2607801728.**

от " 09" июля 2019 г.
г.Изобильный, ул.Суворова, д.30 А
17 час.00 мин.

№ 2899-Р-ВП-А/1.7
17 час.00 мин.

Выдано Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 7» Изобильненского городского округа Ставропольского края, ИНН 2607801728;

Предписание составлено: Кавказским управлением Ростехнадзора Федеральной Службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

Мной, государственным инспектором межрегионального отдела государственного энергетического надзора Кавказского управления Ростехнадзора Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Ведерниковой Ириной Борисовной в процессе проводимой (проведенной) внеплановой выездной проверки, 03.07.2019г.- 09.07.2019 г. согласно Распоряжению № 2899 - Р-ВП-А/1.7 от 06.06.2019 года заместителя Руководителя Джанибекова М.И. в присутствии Заведующего МБДОУ «Детский сад №7» ИГО СК Васильченко Елены Васильевны

выявлены следующие нарушения требований законодательных и иных нормативно правовых актов Российской Федерации

п.п.	Конкретное описание (суть) выявленного нарушения	Наименование нормативного, нормативного технического документа, номер пункта, статьи требования которого нарушены	Срок устранения нарушения
1	2	3	5
1	Не утвержден руководителем перечень должностей и профессий электротехнического и электротехнологического персонала, которым необходимо	п.1.4.3 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей	09.09.2019

	иметь соответствующую группу по электробезопасности.		
2	Приказ от 09.01.2019 г. № 23-ОД о назначении ответственного за электрохозяйство не соответствует требованиям Правил	п.1.2.3; 1.2.1; 1.2.7 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей	09.09.2019
3	Не разработаны мероприятия по безопасности труда со сторонними организациями (ЭТЛ, наладочными, строительно-ремонтными и т.д.), учитывающие взаимодействие строительного монтажного и эксплуатационного персонала	п.1.7.17 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей	09.09.2019
4	Отсутствует журнал инструктажа установленной формы для проведения инструктажей по безопасности труда с командированным персоналом	п.46.4 Правил по ОТ при эксплуатации электроустановок	09.09.2019
5	Не проведены очередные лабораторные испытания электрооборудования сети наружного освещения территории детского сада	п.1.2.2; Приложение 3 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей	09.09.2019
6	Отсутствует распоряжение руководителя о порядке хранения и выдаче ключей от ЩО.	ПТЭЭП 2.7.7	09.09.2019
7	Отсутствует комплект электрозащитных средств в требуемом объеме	п.1.2.1-Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей	09.09.2019
8	Отсутствует журнал учета и содержания средств защиты	п.1.4.2; Приложение 1 Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках	09.09.2019
9	Отсутствует журнал дефектов и неполадок на электрооборудовании	п.1.8.9 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей	09.09.2019
10	Вышедшие из строя люминесцентные лампы не вывозятся для уничтожения и дезактивации в отведенные для этого места	п.2.12.15 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей	09.09.2019
11	Отсутствует инструкция по предотвращению и ликвидации аварий	п.1.8.9 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей	09.09.2019

12	Отсутствует перечень работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации	п.1.8.9 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей	09.09.2019
----	--	---	------------

О выполнении настоящего предписания сообщить по адресу: г. Пятигорск, Подстанционная ул.,16 на имя заместителя руководителя Кавказского управления Ростехнадзора Джанибекова Марата Иссаевича по факсу: (8793) 34-65-65 или E- mail: kavkaz@gosnadzor.ru в срок до 09.09.2019г.

Принять к сведению, что ч.1 ст. 19.5 «Кодекса РФ об административных правонарушениях» предусмотрена административная ответственность за невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, осуществляющего государственный контроль (надзор). Согласно данной статье предусмотрены следующие виды административных наказаний: административный штраф до двадцати тысяч рублей и дисквалификация должностных лиц на срок до 3-х лет.

Предписание выдал:
Государственный инспектор
межрегионального отдела
государственного
энергетического надзора



(подпись)

(И.Б. Ведерникова)

(расшифровка подписи)

Представитель учреждения:

Заведующий МБДОУ
«Детский сад № 7» ИГОСК

✓

(подпись)

(Васильченко Е.В.)

(расшифровка подписи)

Первый экземпляр предписания для исполнения получил и с его содержанием ознакомлен:

Заведующий МБДОУ
«Детский сад № 7» ИГОСК
(должность руководителя организации)

✓

(подпись)

(Васильченко Е.В.)

(расшифровка подписи)



09 июля 2019г.
(дата)